



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.1.17.2023**

Klembów, dnia 18.08.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2:

Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 17 sierpnia 2023r. zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji do przedmiaru związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej wraz z odtworzeniem jezdni oraz określenie sposobu jej odtworzenia. Po śladzie czy całą szerokością jezdni?

Pozycje przedmiaru dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Świerkowej znajdują się w dziale Odwodnienie korpusu drogowego. D-03.00.00 Wykonanie kanalizacji deszczowej, rurociągów i innych elementów odwodnienia D-03.02.01. Pozycje od 1.3.1. do 1.3.28. Rysunki kanału deszczowego (plan sytuacyjny oraz profile) znajdują się w projekcie drogowym. Odtworzenie w ul. Świerkowej należy wykonać po całości (na szerokości 5,0 m) z materiału uzyskanego z rozbiórek nadającego się do ponownego wykorzystania, wbudowania i zagęszczenia (kruszywo, pospółki, frez).

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*